



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.RU.ПР.179.Н.00171

№

(номер сертификата соответствия)

028760

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО "Юг-Технология", ОГРН 1136194003770

Юридический адрес: Россия, 344000, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 200, помещение 17. Фактический адрес: Россия, 344000, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, дом № 200, оф. 701, тел. (863) 200-65-94, адрес электронной почты: info@texoterm.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО "Юг-Технология", ОГРН 1136194003770

Юридический адрес: Россия, 344000, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 200, помещение 17. Фактический адрес: Россия, 344002, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, ул. 2-я Луговая, дом 28, тел. (863) 200-65-94, адрес электронной почты: info@texoterm.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр", ОГРН 1137746804612, свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018г., 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17, тел. +7(495) 675-85-81

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Эмаль полиакриловая огнезащитная для стальных конструкций «Тексотерм», выпускаемая по ТУ 2313-003-83351197-2008
Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)
20.30.12.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 (с Изменением №1)
(См. приложение - бланк № 004288)

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д18-08-16/1 16.08.2018г, № Д18-08-16/2 от 16.08.2018г. ИЛ ООО "Ланта Центр", свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018г., 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.OC05.СМК.00224 от 30.03.2017г. выдан ОС ООО "ПОЖСЕРТ", per.№ СДС-СМ RU.3791.OC05

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.08.2018 г. по 16.08.2021г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

(Подпись)

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

П.Ю. Смолин



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР.179.Н.00171**
(номер сертификата соответствия)

004288
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 (с Изменением №1)	Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности.	Время достижения опытным образцом критической температуры 500 ⁰ С - не менее 30 мин, при толщине сухого слоя не менее 0,64 мм и расходе 1,02 кг/м ² (без учета технологических потерь) на стальной колонне швеллерного сечения №14Л по ГОСТ 8240-97 (приведенная толщина металла 2 мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя 0,05 мм
ГОСТ Р 53295-2009 (с Изменением №1)	Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности.	Время достижения опытным образцом критической температуры 500 ⁰ С - не менее 15 мин, при толщине сухого слоя не менее 0,32 мм и расходе 0,51 кг/м ² (без учета технологических потерь) на стальной колонне швеллерного сечения №14Л по ГОСТ 8240-97 (приведенная толщина металла 2 мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя 0,05 мм



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

(Подписи)

А.С. Шмырева

П.Ю. Смолин