



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00345/22

Серия **RU** № **0359034**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
Место нахождения: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97.
Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015 г. Телефон +7 (495) 617-27-27 доб. 26-56.
Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ»)
Место нахождения: 141304, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ш. Московское, д. 3А, этаж 2, помещ. 10.
Адрес места осуществления деятельности: 141304, Россия, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ш. Московское, д. 3А, этаж 2, помещ. 10. Номер государственной регистрации: 1165042052416.
Номер телефона: +7 (495)-215-13-29. Адрес электронной почты: prom@goodhim.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ»)
Место нахождения: 141304, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ш. Московское, д. 3А, этаж 2, помещ. 10.
Адрес места осуществления деятельности: 141304, Россия, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ш. Московское, д. 3А. Номер государственной регистрации: 1165042052416.
Номер телефона: +7 (495)-215-13-29. Адрес электронной почты: prom@goodhim.com.

ПРОДУКЦИЯ

Краска огнезащитная водно-дисперсионная GOODHIM F01 для стальных конструкций, выпускаемая по ТУ 2316-019-03856078-2016 с изменением № 1. (Огнезащитную эффективность см. Приложение № 0774917).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 0359ЕАС от 15.09.2021 г. (ОС Академия ГПС МЧС России, регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.).
Протокола сертификационных испытаний № БЦ22-02-16/1 от 16.02.2022 г. (Испытательная лаборатория ООО «Биквест-Центр», регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г.).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (п. 3.4; 6.1).
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.04.2022

ПО

04.04.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Рожков Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)

Казимов Махач Магомедович

(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00345/22

Серия RU № 0774917

Краска огнезащитная водно-дисперсионная GOODHIM F01 для стальных конструкций.
 Огнезащитная эффективность по ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций.
 Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
3824 99 700 0	Огнезащитное покрытие стальной конструкции с приведенной толщиной 3,4 мм при толщине сухого слоя огнезащитной краски 0,50 мм с расходом 0,75 кг/м² (без учета технологических потерь), нанесенной на грунт ГФ-021 толщиной 0,04 мм относится к 7-ой группе огнезащитной эффективности (15 минут). Огнезащитное покрытие стальной конструкции с приведенной толщиной 3,4 мм при толщине сухого слоя огнезащитной краски 0,95 мм с расходом 1,40 кг/м² (без учета технологических потерь), нанесенной на грунт ГФ-021 толщиной 0,04 мм относится к 5-ой группе огнезащитной эффективности (45 минут). Огнезащитное покрытие стальной конструкции с приведенной толщиной 3,4 мм при толщине сухого слоя огнезащитной краски 1,25 мм с расходом 1,85 кг/м² (без учета технологических потерь), нанесенной на грунт ГФ-021 толщиной 0,04 мм относится к 4-ой группе огнезащитной эффективности (60 минут). На стальные конструкции краска наносится в соответствии с Технологическим регламентом ТРП 01-04-18 «Краска огнезащитная для металла GOODHIM F01».	ТУ 2316-019-03856078-2016 (с изменением № 1) «Краски огнезащитные GOODHIM».

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Исмаков Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

Казиев Махач Магомедович
(Ф.И.О.)