ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00888/26

Серия RU № 0571020

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г МОСКВА, УЛИЦА НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 404-3, № 406-2, ЭТАЖ 4; 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 427411, РОССИЯ, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н ВОТКИНСКИЙ, Д. КВАРСА, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. 62.
Основной государственный регистрационный номер: 1121828000150.
Телефон: +7 (800) 505-48-90. Адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 427411, РОССИЯ, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н ВОТКИНСКИЙ, Д. КВАРСА, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. 62.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты стальных конструкций: система конструктивной огнезащиты «ОБМ-Мет», смонтированная в соответствии с Технологическим регламентом М-006/15-150 по монтажу комплексной системы для конструктивной огнезащиты металлоконструкций «ОБМ-Мет», в составе согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 1058401).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806900000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № БЦ26-04-17/1 от 17.04.2026 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21AH91), акта анализа состояния производства № ЕЦЭ043-072.26-02 от 27.03.2026 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11HB77), подписавший(е) эксперт(ы): Виноградов Владимир Витальевич, Колчин Алексей Вадимович.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности», п.п. 3.4, 6.1. Группы огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы огнезащитной обработки, согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк № 1058401).
Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 27.11.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.04.2026 **ПО** 16.04.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Васильева Екатерина Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Колчин Алексей Вадимович (Ф.И.О.)

ОБРАЗЕЦ

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 745

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НВ77.В.00888/26

Серия RU № 1058401

Продукция и дополнительная информация:

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)
1. Средство огнезащиты стальных конструкций: система конструктивной огнезащиты «ОБМ-Мет», смонтированная в соответствии с Технологическим регламентом М-006/15-150 по монтажу комплексной системы для конструктивной огнезащиты металлоконструкций «ОБМ-Мет», в составе: – грунтовка ГФ-021 (25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; – огнезащитное покрытие «EXPERT Standart» (ТУ 2262-001-38653408-2014) толщиной мокрого слоя не менее 0,65 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 1,5 кг/м², без учета технологических потерь); – огнезащитный базальтовый материал ОБМ-5Ф (ТУ 5769-001-38653408-2012 с Изменением № 1) толщиной 5 мм, плотностью не менее 70 кг/м³, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087–2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает **4-ю группу огнезащитной эффективности** (не менее 60 минут). 2. Средство огнезащиты стальных конструкций: система конструктивной огнезащиты «ОБМ-Мет», смонтированная в соответствии с Технологическим регламентом М-006/15-150 по монтажу комплексной системы для конструктивной огнезащиты металлоконструкций «ОБМ-Мет», в составе: – грунтовка ГФ-021 (25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; – огнезащитное покрытие «EXPERT Standart» (ТУ 2262-001-38653408-2014) толщиной мокрого слоя не менее 1,0 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 2,3 кг/м², без учета технологических потерь); – огнезащитный базальтовый материал ОБМ-8Ф (ТУ 5769-001-38653408-2012 с Изменением № 1) толщиной 8 мм, плотностью не менее 70 кг/м³, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087–2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает **3-ю группу огнезащитной эффективности** (не менее 90 минут). 3. Средство огнезащиты стальных конструкций: система конструктивной огнезащиты «ОБМ-Мет», смонтированная в соответствии с Технологическим регламентом М-006/15-150 по монтажу комплексной системы для конструктивной огнезащиты металлоконструкций «ОБМ-Мет», в составе: – грунтовка ГФ-021 (25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; – огнезащитное покрытие «EXPERT Standart» (ТУ 2262-001-38653408-2014) толщиной мокрого слоя не менее 0,87 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 2,0 кг/м², без учета технологических потерь); – огнезащитный базальтовый материал ОБМ-10Ф (ТУ 5769-001-38653408-2012 с Изменением № 1) толщиной 10 мм, плотностью не менее 70 кг/м³, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087–2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает **2-ю группу огнезащитной эффективности** (не менее 120 минут). 4. Средство огнезащиты стальных конструкций: система конструктивной огнезащиты «ОБМ-Мет», смонтированная в соответствии с Технологическим регламентом М-006/15-150 по монтажу комплексной системы для конструктивной огнезащиты металлоконструкций «ОБМ-Мет», в составе: – грунтовка ГФ-021 (25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; – огнезащитное покрытие «EXPERT Standart» (ТУ 2262-001-38653408-2014) толщиной мокрого слоя не менее 1,0 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 2,3 кг/м², без учета технологических потерь); – огнезащитный базальтовый материал ОБМ-13Ф (ТУ 5769-001-38653408-2012 с Изменением № 1) толщиной 13 мм, плотностью не менее 70 кг/м³, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087–2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает **1-ю группу огнезащитной эффективности** (не менее 150 минут).

Материалы ОБМ должны храниться в закрытом сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 85%. Огнезащитное покрытие «EXPERT Standart» хранить при температуре от – 30°С до + 30°С. Выдерживает 50 циклов замораживания-оттаивания. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. Срок службы огнезащитного покрытия в условиях эксплуатации при температуре окружающей среды от – 50°С до + 50°С, относительной влажности воздуха не более 80% в сухих закрытых помещениях составляет не менее 25 лет.

ОБРАЗЕЦ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Васильева Екатерина Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Колпин Алексей Вадимович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.